

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД ГУ МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Юридический адрес: ул. им. М. Горького, 147, г. Ростов-на-Дону, 344002
тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85, E-mail: gumchstro@donpac.ru «Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Отделение НД по Матвеево-Курганскому району
Ул. Таганрогская 75 п. Матвеев-Курган 346970 тел. 8(86341) 2-02-06

Предписания № 681 / 1 / 141
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору МБУДО «ЦДТ» Ярковой Марине Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного Начальником ОНД по Матвеево-Курганскому району УНД ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Бойченко Русланом Николаевичем

(наименование органа ГПН)

от 28 мая 2014 № 68, в соответствии с ч.1,ч.2 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «26» июня 2014 г. проведена плановая выездная проверка МБУДО «ЦДТ» Матвеево-Курганского района по адресу: п. Матвеев-Курган ул. 1 Пятилетки 110

Должностные лица, проводившие проверку:

Главный государственный инспектор М-Курганского района по пожарному надзору Бойченко Р.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта осмотра и его адрес)

совместно с: директором Ярковой М.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<i>Руководитель организации не обеспечил устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций чердачного помещения административного здания школы. Состояние огнезащитной обработки не проводится два раза в год (ППР-2012 п.21)</i>	<i>ППР-2012 п.21</i>	1.10.2014г.	
3	<i>Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности</i>	<i>ППР 2012 п.3</i>	1.10.2014г.	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Матвеево-Курганского района
по пожарному надзору Бойченко Р.Н.

«26» июня 2014г.



Предписание для исполнения получил:
Директор МБУДО «ЦДТ»
Яркина Марина Николаевна



«26» июня 2014г.

М.Н.Б.
(подпись)